

STAROSTWO POWIATOWE
w Płońsku
09-100 Płońsk, ul. Płocka 39

Z up. STAROSTY
mgr inż. Agnieszka Kordalska
p.o. Naczelnika
Wydziału Architektoniczno-Budowlanego

ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA
ROBÓT BUDOWLANYCH

nr AB. 6743.G.40.2019
z dnia 18.06.2019r.

PROJEKT BUDOWLANY Rozbudowy sieci wodociągowej kategoria obiektu budowlanego XXVI	
OBIEKT:	Działki nr ewid. 7/1, 36/1, 111/4 Obiekt 0056 Witkowo, Jedn. ewid. 142010_2 Raciąż
ADRES:	WITKOWO gm. Raciąż
INWESTOR:	GMINA Raciąż ul. Kilińskiego 2 09-140 Raciąż
PROJEKTANT	mgr inż. Dariusz Matuszewski Cie-36/98 <small>mgr inż. Dariusz Matuszewski PROJEKTANT uprawnienia budowlane Nr ewid. UAN 7342/Cie-36/98 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych</small>
OPRACOWAŁ:	inż. Michał Matuszewski <small>inż. Michał Matuszewski ul. Młodzieżowa 2/66, 09-100 Płońsk NIP 527-173-97-69, tel. 23 662-68-69</small>
DATA OPRACOWANIA	maj, 2019r.

Spis treści

1. Cel opracowania i podstawa opracowania.....	2
2. Sposób wykonania.	2
3. Pozostałe warunki wykonania robót.....	4
4. Opis do projektu zagospodarowania terenu.....	4
5. Kategoria geotechniczna.....	5
6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.....	5
6.1 Dane ogólne.....	5
6.2 Informacje szczegółowe dotyczące BIOZ.....	6
7. Informacja o obszarze oddziaływania inwestycji.....	7
Warunki techniczne L.dz. 209/02/2019 z dnia 19.02.2019r. wydane przez PGKiM Sp. z o.o.w Raciążu	8-9
Zezwolenie na umieszczenie proj. wodociągu w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3021W Decyzja Zarządu Powiatu Płońskiego Nr 32/2019 z dnia 13.05.2019r.....	10-14
Protokół z Narady Koordynacyjnej Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu nr GG.6630.98.2019 z dnia 2019.06.04 z dnia	15-17
Opinia sanitarna PPIS w Płońsku ZNS.472.082.2019.19 z dnia 14.06.2019r.....	18-19
Oświadczenie Projektanta o kompletności dokumentacji	20
Kserokopia uprawnień Projektanta do wykonywania samodzielnych Funkcji technicznych w budownictwie	21
Kserokopia przynależności Projektanta do MIIB w Warszawie	22
Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000 rys. 1.....	23

OPIS TECHNICZNY do projektu rozbudowy sieci wodociągowej.

1. Cel opracowania i podstawa opracowania.

Celem opracowania jest Projekt Budowlany rozbudowy sieci wodociągowej
W m. Witkowo gm. Raciąż na działkach nr ewid. 7/1, 36/1, 111/4.

Projekt opracowano na podstawie:

- podkładu geodezyjnego w skali 1:1000 zaktualizowanego,
- uzgodnienia ZUD przy Starostwie w Płońsku,
- warunków technicznych wydanych przez PGKiM w Raciążu z dnia 19.02.2019r. Ldz. 209/02/2019,
- Decyzji Zarządu Powiatu Płońskiego o lokalizacji proj. wodociągu w pasie drogi powiatowej nr 3021W.

2. Sposób wykonania.

Podłączenie - proj. sieć wodociągową należy podłączyć do istniejącego wodociągu żeliwnego Ø250 mm na dz. nr ewid. 7/1 za pomocą opaski Sfero dn 250 do nawiercania rur żeliwnych z odejściem kołnierzowym dn80mm z zasuwą żeliwną klinową kołnierzowa dn 80mm na odnodze wraz z obudową, wydłużką i skrzynką uliczną.

Ułożenie – rury zasilenia w wodę należy ułożyć na głębokości ~~1.4~~ 1.9m do wierzchu rury w wykopie otwartym na wyrównanym podłożu piaskowym gr. 10cm, ok. 40cm pod terenem nad ułożonym przyłączem ułożyć taśmę PE z wkładką metalową, wszystkie trójniki, odnogi, zmiany kierunku ułożenia należy zabezpieczyć betonowymi blokami oporowymi (oddzielonymi od rur papą termozgrzewalną opartymi o grunt rodzimy,

- pod pasem drogi powiatowej nr 3021W dz. nr ewid. 111/4 należy wykonać przecisk (przewiert) sterowany z obsadzeniem rury PE100-RC o średnicy Ø160mm i dł. 18mm (rura osłonowa powinna wystawać min. 0.5m poza pas drogowy, rury przewodowe do rury osłonowej należy wsuwać na podporach przesuwnych w rozstawie 1.0m a końce zabezpieczyć manszetami ochronnymi (należy zastosować standardowe elementy dostępne na rynku np. systemu INTEGRA).

Roboty ziemne – wykopy pod wodociąg wykonać koparką podsiębieiernej oraz ręcznie szczególnie przy uzbrojeniu podziemnym istniejącym– urobek należy odłożyć na odkładzie (warstwę humusowa należy odkładać oddzielnie), zasypanie wykopu do 30cm ponad rury ręczne gruntem sypkim pozbawionym kamieni, korzeni itp. materiałów, które mogłyby uszkodzić

rury wodociągowe, a dalej spycharką z lemieszem ukośnym a gdzie nie będzie to możliwe-ręcznie.

Materiał – do wykonania sieci i przyłączy wody zastosować rury PE100 SDR17 PN10 Ø90mm o połączeniach zgrzewanych doczołowo z wykorzystaniem kształtek elektrooporowo.

Zasuwy, hydrant, łączniki do zgrzewania z luźnym kołnierzem 80mm – kołnierze z uszczelkami płaskimi

Śruby stalowe ocynkowane z nałożeniem po zamontowaniu warstwy płynnego bitumu (w warunkach gruntu torfowego – śruby i nakrętki ze stali kwasoodpornej). Skrzynki zasuw i nawiertki – żeliwne z obetonowaniem o wym. 50*50*20cm z betonu B15.

Materiały powinny posiadać wymagany atest zastosowania do przesyłu wody d/c spożywczych oraz być dopuszczone do stosowania w budownictwie z potwierdzeniem atestami i certyfikatami.

Rury PE100 SDR17 Ø90mm	Opaska do nawiercania Sfero 250/80mm	Zasuwa 80mm	Łuk PE 90mm 45°,90°	Króciec do zgrzewania- luźny kołnierz dn80mm	Kolano stopowe 80 mm	Rura osłonowa PE160mm l=18m	Hydrant p.poz. 80mm
101.5	1	2	1+1	1	1	18	1

Hydrant p.poz. – w miejscu zaznaczonych na proj. zagospodarowania należy zamontować hydrant p.poz. nadziemny dn 80mm – hydrant zamontować na kolanie stopowym

Kolizje – na trasie proj. odcinka uzbrojenia wodociągowego występuje zainwentaryzowane uzbrojenie podziemne kable telekomunikacyjne – roboty w pobliżu tego uzbrojenia wykonać ostrożnie, wyłączyć ręcznie a uzbrojenie zabezpieczyć na czas budowy oraz podczas zasypywania wykopu zgodnie z wymaganiami jego Właściciela.

Ciśnienie pożarowe – długość sieci wodociągowej 101.5m , średnica PEØ90mm jednostkowa strata ciśnienia przy przepływie 5l/s 1.2%, straty ciśnienia w sieci liniowe $101.5 \cdot 0.012 = 1.3\text{m}$, strata ciśnienia miejscowe 15% - 0.2m, łączna strata ciśnienia 1.5 m. różnica rzędnych terenu hydrantu p.poz. proj. i miejsca włączenia proj. sieci do sieci istn. 0m, ciśnienie w miejscu włączenia 33-35m sł. wody Ciśnienie w hydrancie końcowym $33 \cdot 35 - 1.5 = 31.5 - 33.5\text{m}$ i jest znacznie wyższe od wymaganego ciśnienia minimalnego 10m sł. wody (0.1MPa).

Próba szczelności i dezynfekcja – po ułożeniu rur wodociągowych należy wykonać ich płukanie (prędkość wypływu wody ok. 2m/s)

a następnie wykonać próbę szczelności (ciśnienie próbne 1.5*ciśnienie robocze nie mniej niż 10atm.) a po pozytywnej próbie szczelności wykonać dezynfekcję napełniając przyłączy wodnym roztworem podchlorynu sodu stosując dawkę Cl ok.20-30mg na 1 dm³ i pozostawiając tak wypełniony przewód na 48godzin – po tym czasie przyłączy wypłukać a skuteczność dezynfekcji należy potwierdzić poprzez wykonanie badań laboratoryjnych.

3. Pozostałe warunki wykonania robót.

Przed przystąpieniem do wykonania robót inwestor jest zobowiązany do:

- uzyskania zgłoszenia budowy sieci wodociągowej w Starostwie Powiatowym w Płońsku,
- geodezyjnego wytyczenia trasy zaprojektowanego uzbrojenia,
- uzyskania zgody na zajęcie działek na czas budowy od Właścicieli posesji,
- ustalenia warunków wykonania, odbioru i wykonania prób z PGKiM w Raciążu.

Po wykonaniu robót a przed zasypaniem wykopu należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, próbę szczelności i dezynfekcję.

Po zasypaniu robót uporządkować i doprowadzić teren do stanu pierwotnego.

Zasuwy i hydranty oznakować poprzez powieszenia na stałym elemencie infrastruktury (budynek , ogrodzenie lub oddzielnie wykonanym słupku tabliczek z domiarami).

4. Opis do projektu zagospodarowania terenu.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie sieci wodociągowej w m. Witkowo gm. Raciąż dz. nr ewid. 7/1, 36/1, 111/4.

Istniejący stan zagospodarowania działek

Przedmiotowe działki w przewidzianym do robót zakresie stanowią teren o nawierzchni naturalnej, gruntowej. W terenie przewidzianej pod wykonywanie robót są zlokalizowane podziemne kable telekomunikacyjne .

Projektowane zagospodarowanie działek

Projektowane zagospodarowanie przedmiotowych działek obejmuje wykonanie podziemnej sieci wodociągowej.

Zestawienie powierzchni zagospodarowania działek

Nie dotyczy – inwestycja liniowa.

Informacja o wpisaniu działek do rejestru zabytków oraz czy działki podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ochrona specjalna terenu, na którym zrealizowana będzie inwestycja.

Działki, na których planowane są roboty nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren inwestycji nie podlega specjalnym warunkom ochrony ekologicznej. Na terenie inwestycji nie występują na nim pomniki przyrody ani inne elementy przyrodnicze podlegające ochronie. Teren inwestycji nie jest położony na terenach zalewowych. Teren inwestycji nie jest zagrożony osuwaniem się mas ziemnych.

Witkowo nie jest miejscowością uzdrowiskową, w związku z czym nie jest wymagane uzgadnianie projektu decyzji z właściwym ministrem ds. zdrowia.

Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działki.

Nie dotyczy.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

Planowana inwestycja nie zawiera cech zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.

Inne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.

Wykonanie robót będzie wymagało wykonania wykopów, ich zabezpieczenia oraz częściowego ograniczenia w użytkowaniu ciągów komunikacyjnych. Wykonanie robót nie będzie wymagało wykonania projektu organizacji ruchu drogowego na czas budowy.

Rodzaj inwestycji nie figuruje w wykazie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na stan środowiska naturalnego i nie wymaga sporządzania raportu oddziaływania na środowisko (Ustawa z dn. 27.04.2001r. – Prawo ochrony Środowiska – Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm. z 2001 r. oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 09.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2004 r.)

5. Kategoria geotechniczna.

Przedmiotowa inwestycja należy do II kategorii geotechnicznej. Przekrój geologiczny do gł. niezbędne do układania uzbrojenia jest Projektantowi znany i właściwy do wykonania robót objętych projektem bez konieczności wykonywania badań specjalistycznych.

6. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

6.1 Dane ogólne.

1. Nazwa obiektu: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Witkowo gm. Raciąż dz. nr ewid. 7/1, 36/1, 111/4.
2. Inwestor: Gmina Raciąż 09-140 Raciąż .
3. Projektant sporządzający informacje:
mgr inż. Dariusz Matuszewski 09-100 Płońsk ul. Kalinowa 8.

6.2 Informacje szczegółowe dotyczące BIOZ.

1. Zadanie inwestycyjne pn. rozbudowa sieci wodociągowej w m. Witkowo gm. Raciąż.

Zaprojektowano:

Rury PE100 SDR17 Ø90mm	Opaska do nawiercania Sfero 250/80mm	Zasuwa 80mm	Łuk PE90mm 45°	Kolano PE90mm 90°	Kolano stopowe 80 mm	Rura osłonowa PE160mm l=18m	Hydrant p.poz. 80mm
101.5	1	2	1	1	1	18	1

Projektowany wodociąg będzie realizowany od miejsca włączenia do sieci istniejącej.

2. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- a. przewody wodociągowe – możliwość zalania wykopów oraz wyrządzenia szkód materialnych w przypadku uszkodzenia,

3. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić przy realizacji robót budowlanych.

- Zagrożenie zalania wodą w przypadku uszkodzenia przewodu wodociągowego.
Podczas wykonywania wykopów w pobliżu przewodów wodociągowych (wcześniej ustalić dokładną ich lokalizację) roboty ziemne powinny być wykonane bardzo ostrożnie i wyłącznie ręcznie pod nadzorem Dostawcy Wody.
- Zagrożenie zasypania ziemią pracowników w wykopach. Dla uniknięcia tego zagrożenia wykopu głębsze niż 1.0m należy wykonać o ścianach pionowych wykonać umocnienia ścian wypraskami, balami drewnianymi lub szalunkami systemowymi o odpowiedniej wytrzymałości.
- Zagrożenie upadkiem do wykopu. Wykop należy zabezpieczyć barierkami ochronnymi i dobrze oznakować.
- Zagrożenie wynikające z realizacji robót w pobliżu użytkowanych dróg.
Roboty należy oznakować, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby ograniczyć ruch pojazdów w pobliżu miejsca wykonywania robót.

4. Prowadzenie instruktażu pracowników.

Przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych (umocnienia wykopów i ich demontaż, montaż ciężkich elementów uzbrojenia przewodów) należy przeprowadzić szczegółowy instruktaż pracowników, którzy zatrudnieni będą przy realizacji zadania, uwzględniający w sposób szczególny przepisy i zagadnienia BHP przy wykonywaniu tego rodzaju robót.

5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia.

Należy stosować:

- odpowiednie oznakowanie miejsca wykonywania robót i jego zabezpieczenie, w tym oznakowanie miejsca wykonywania robót dla użytkowników pasa drogowego,
- dokładne oznaczenie miejsca lokalizacji istniejących urządzeń podziemnych,
- umocnienie ścian wykopów powyżej gł. 1.0m lub wykonywanie wykopów ze skarpami o nachyleniu zabezpieczającym przed obsuwaniem gruntu,
- zabezpieczenie wykopów barierkami ochronnymi,
- stosowanie wyłącznie sprawnych maszyn i urządzeń,
- kontrolę aktualności badań lekarskich i wymaganych kwalifikacji pracowników.

7. Informacja o obszarze oddziaływania inwestycji.

Obszar oddziaływania zaprojektowanego obiektu budowlanego mieści się w całości na działkach nr ewid. 7/1, 36/1, 111/4, na podstawie następujących przepisów:

- art. 3 pkt. 20 oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn.zm.),
- art. 135 oraz art. 235 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z późn. zm.),
- §3 Rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.).

Uwaga: Wszystkie roboty w pobliżu napowietrznych linii energetycznych należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

PHU MATPOL GROUP
Inż. Michał Matuszewski
ul. Młodzieżowa 29/68, 09-100 Płońsk
NIP 567-173-97-69, tel. 23-662-68-69

mgr inż. Dariusz Matuszewski
PROJEKTANT
Uprawnienia budowlane nr ewid. UAN 7342/Cie-36/98
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych,
wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń
Członek MOiB nr ewid. MAZ/IS/1446/01



Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

STAROSTWO POWIATOWE

Płońsk 39

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Raciążu, ul. Pl. A. Mickiewicza 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000042634; NIP 5670004132, REGON 13031451600000, kapitał zakładowy 9 427 700,00 zł

WARUNKI TECHNICZNE ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

Ldz. 209/02/2019



Raciąż, 19 lutego 2019 r.

P. Pocioski
20-02-2019

P. Zado
17-02-2019

Gmina Raciąż

ul. Kilińskiego 2

09-140 Raciąż

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Raciążu ustala warunki techniczno-formalne rozbudowy sieci wodociągowej na dz. nr ew. 7/1; 111/4; 36/1 położonych w m. Witkowo Gm. Raciąż od istniejącej sieci wodociągowej w dz. nr ew. 7/1.

1. Zlecić opracowanie projektu sieci wodociągowej przez projektanta posiadającego stosowne uprawnienia budowlane na aktualnej mapie do celów projektowych. Projekt uzgodnić w PGKiM Sp. z o.o. w Raciążu.
2. Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu skoordynować w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Płońsku.
3. W przypadku przebiegu trasy sieci po gruntach prywatnych, należy uzyskać zgody właścicieli działek na prowadzenie robót oraz umieszczenie urządzeń wodociągowych.
4. W przypadku konieczności ułożenia projektowanej sieci w drodze publicznej, uzyskać zgodę zarządcy drogi na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz na prowadzenie robót.
5. Wykonanie sieci wodociągowej zlecić uprawnionej i zarejestrowanej firmie instalatorskiej dysponującej wyspecjalizowaną kadrą oraz zapleczem sprzętowo/technicznym.
6. Zachować szczególną ostrożność przy robotach w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu. Roboty w rejonie kolizji z innym uzbrojeniem prowadzić ręcznie pod nadzorem służb eksploatujących przedmiotowe uzbrojenie.
7. Włączenie projektowanej sieci wykonać od istniejącego wodociągu z żeliwa Ø250 w dz. nr ew. 7/1 za pomocą opaski sfero DN 250 do nawiercania rur żeliwnych z odejściem

komierzowym DN 80. Nawiercanie przeprowadzić pod ciśnieniem poprzez zasuwę odcinającą zabudowaną na opasce.

8. Wykonać rurociąg ciśnieniowy PE 100 SDR 17 DN 90.
9. Przejście pod drogą publiczną, należy wykonać metodą przecisku sterowanego w rurze osłonowej: PE100-RC o średnicy co najmniej 125 mm;
10. Sieć wodociągowa w m. Witkowo zapewnia wydajność nie mniejszą niż 5 dm³/s i ciśnienie w hydrancie zewnętrznym nie mniejsze niż 0,1 Mpa przez co najmniej 2 godziny. Ciśnienie w sieci wodociągowej ustalone według prób chwilowych na dzień wydania warunków mieściło się w przedziale 0,33 MPa – 0,35 MPa.

W przypadku niewystarczającej ilości wody do celów przeciwpożarowych, należy przewidzieć uzupełniające źródło wody zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)

11. Sieć wodociągową uzbroić w hydranty p.poż. DN80 na kolanie stopowym, zapewnić możliwość odcięcia poprzez montaż zasuw odcinających.
12. Uzbrojenie sieci oznaczyć tabliczkami informacyjnymi.
13. Głębokość ułożenia rurociągu – 1,7-1,9 m pp.t. Wzdłuż trasy sieci ułożyć taśmę sygnalizacyjną z wkładką metalową na głębokości 0,4 m nad rurociągiem.
14. Włączenie projektowanej sieci wodociągowej wykonać pod nadzorem PGKiM Sp. z o.o. Raciąż.
15. Przed odbiorem końcowym robót wykonać próbę ciśnieniową sieci. Przeprowadzić dezynfekcję rurociągu oraz przedłożyć do PGKiM Sp. z o.o. wyniki badań mikrobiologicznych wody na obecność bakterii grupy coli, Escherichia coli. Próby szczelności oraz pobór wody do badań mikrobiologicznych przeprowadzić w obecności wyznaczonych pracowników PGKiM Sp. z o.o.
16. Sieć wodociągową należy zgłosić do odbioru do PGKiM Sp. z o.o. w Raciążu w stanie odkrytym.
17. Po wykonaniu robót inwestor ma obowiązek wykonać inwentaryzację geodezyjną sieci i dostarczyć ją do PGKiM Sp. z o.o. w Raciążu.

PREZES Zarządu

Paweł Rybka

Sporządził: Mariusz Płuciennik

Kopia: a/a

DT.7130.1.34.2019

DECYZJA Nr 32/2019

Na podstawie art. 39 ust. 3, ust. 3a i ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm./, a także Uchwały Nr 16/2018 Zarządu Powiatu Płońskiego z siedzibą w Płońsku ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku do załatwiania w jego imieniu spraw należących do kompetencji zarządcy drogi, w tym do wydawania decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach określonych w przepisach ustawy o drogach publicznych, przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz art. 104 kpa po rozpatrzeniu sprawy z wniosku z dnia 09.05.2019 r. złożonego przez

**Gmina Raciąż
09-140 Raciąż
ul. Kilińskiego 2**

zezwałam

**na umieszczenie w pasie drogowym drogi powiatowej
nr 3021W Płońsk - Raciąż
(dz. nr ew. 111/4)**

urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego tj. **budowa sieci wodociągowej w miejscowości Witkowo według lokalizacji pokazanej na mapie sytuacyjnej w skali 1:1000 stanowiącej załącznik do decyzji** na następujących warunkach:

1. W wypadku wystąpienia kolizji w/w urządzeń z elementami pasa drogowego podczas przebudowy drogi nr 3021W właściciel urządzeń na własny koszt dokona przełożenia lub zabezpieczenia uzgadnianego urządzenia niezwłocznie po wezwaniu.
2. Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia w/w urządzeń przy robotach utrzymaniowych w pasie drogi powiatowej nr 3021W.
3. Roboty wykonać zgodnie z projektem budowlanym
4. Przejście poprzeczne pod drogą powiatową Nr 3021W wykonać w rurze ochronnej na całej szerokości pasa drogowego metodą przecisku.
4. Za umieszczenie w/w urządzeń w pasie drogowym oraz za czas zajęcia pasa drogowego do wykonania robót, pobrana zostanie opłata zgodnie z art. 40 ustawy o drogach publicznych.

UZASADNIENIE

Decyzja jest zgodna w całości z wnioskiem strony. Zgodnie z art. 107 § 4 k.p.a. odstąpiono od jej uzasadnienia.

POUCZENIE

Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do:

- 1) dokonania czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – prawo budowlane.

- 2) **zezwoleń zarządcy drogi** na prowadzenie robót w pasie drogowym zgodnie z art. 40 ust.1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm./.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127 k.p.a).

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy (art. 136 § 2 i 3 k.p.a).

Z up. ZARZĄDU

mgr inż. Marcin Piechocki
Dyrektor PZD w Płońsku

Otrzymują:

- 1) Urząd Gminy
09-140 Raciąż
ul. Kilińskiego 2
2. A/a

Zwolnienie od opłaty skarbowej
zgodnie z Częścią III ust. 44 kol. 4, pkt. 8
załącznika do ustawy o opłacie skarbowej
/Dz. U. nr 225 z 2006r., poz. 1635/

Powiatowy Zarząd Dróg
09-100 PŁOŃSK
ul. Płocka 101
tel./fax: (0-23) 662-20-44

Niniejsza decyzja jest prawomocna
i podlega wykonaniu

dn. 21. 05. 2018r.

DYREKTOR
Powiatowego Zarządu Dróg
mgr inż. Marcin Piechocki

STAROSTWO POWIATOWE
w PŁONSKU

Załącznik do Decyzji (Postanowienia)
Nr 22/2018 z dnia 12.06.2018

Z up. ZARZĄDADU

mgr inż. Andrzej Pięchocki
Dyrektor ZD w Płońsku

VI.7.1

opaska Sfero dn 50mm z odciskiem kółkowanym
dn 80mm, zasawa dn 80mm,

droga powiatowa nr 302-WI 02 m ewid. 111/14 m. Wskazówka Raciąg

rura przewiertowa osłonowa
PE100-RC Ø160mm, l=18m
PE100 SDR17 Ø90mm, l=33m

VI.23.1

nowierka NS/NC590/40, zasawa dn 40mm
zasawa dn 80mm, kolano stopowe dn 80mm,
hydrant p.poz. nadziemny dn 80mm

PsV

108.20
105.85

107.8

107.7

107.6

107.5

107.4

107.3

107.2

107.1

107.0

106.9

106.8

106.7

106.6

106.5

106.4

106.3

106.2

106.1

106.0

105.9

105.8

105.7

105.6

105.5

105.4

105.3

105.2

105.1

105.0

104.9

104.8

104.7

104.6

104.5

104.4

104.3

104.2

104.1

104.0

103.9

103.8

103.7

103.6

103.5

103.4

103.3

103.2

103.1

103.0

102.9

102.8

102.7

102.6

102.5

102.4

102.3

102.2

102.1

102.0

101.9

101.8

101.7

101.6

101.5

101.4

101.3

101.2

101.1

101.0

100.9

100.8

100.7

100.6

100.5

100.4

100.3

100.2

100.1

100.0

99.9

99.8

99.7

99.6

99.5

99.4

99.3

99.2

99.1

99.0

98.9

98.8

98.7

98.6

98.5

98.4

98.3

98.2

98.1

98.0

97.9

97.8

97.7

97.6

97.5

97.4

97.3

97.2

97.1

97.0

96.9

96.8

96.7

96.6

96.5

96.4

96.3

96.2

96.1

96.0

95.9

95.8

95.7

95.6

95.5

95.4

95.3

95.2

95.1

95.0

94.9

94.8

94.7

94.6

94.5

94.4

94.3

94.2

94.1

94.0

93.9

93.8

93.7

93.6

93.5

93.4

93.3

93.2

93.1

93.0

92.9

92.8

92.7

92.6

92.5

92.4

92.3

92.2

92.1

92.0

91.9

91.8

91.7

91.6

91.5

91.4

91.3

91.2

91.1

91.0

90.9

90.8

90.7

90.6

90.5

90.4

90.3

90.2

90.1

90.0

89.9

89.8

89.7

89.6

89.5

89.4

89.3

89.2

89.1

89.0

88.9

88.8

88.7

88.6

88.5

88.4

88.3

88.2

88.1

88.0

87.9

87.8

87.7

87.6

87.5

87.4

87.3

87.2

87.1

87.0

86.9

86.8

86.7

86.6

86.5

86.4

86.3

86.2

86.1

86.0

85.9

85.8

85.7

85.6

85.5

85.4

85.3

85.2

85.1

85.0

84.9

84.8

84.7

84.6

84.5

84.4

84.3

84.2

84.1

84.0

83.9

83.8

83.7

83.6

83.5

83.4

83.3

83.2

83.1

83.0

82.9

82.8

82.7

82.6

82.5

82.4

82.3

82.2

82.1

82.0

81.9

81.8

81.7

81.6

81.5

81.4

81.3

81.2

81.1

DT. 7.10.1.34.2019

znak sprawy

STAROSTWO POWIATOWE
w Płońsku
09-100 Płońsk, ul. Płocka 39

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w postępowaniu administracyjnym

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku, 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101, nr tel. 23 662-20-44, e-mail: psd2044@wp.pl
- Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych e-mail: psd2044@wp.pl, adres: ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk, tel. 23 662 20 44.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w Powiatowym Zarządzie Dróg w Płońsku w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego w zakresie wynikającym z przepisów ustawowych lub przepisów szczególnych.
- Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane przez Administratora jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez czas określony w obowiązujących przepisach prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi.
- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (w przypadku braku sprzeczności z przepisami prawa), ograniczenia przetwarzania (jeżeli jest to uzasadnione), prawo wniesienia sprzeciwu (jeżeli istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).
- Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.
- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości załatwienia sprawy w Powiatowym Zarządzie Dróg w Płońsku w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego.
- Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe jeżeli:
 - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
- Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
- Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, o ile przepis prawa tego wyraźnie nie wymaga.

STAROSTWO POWIATOWE
w Płońsku
09-100 Płońsk, ul. Płocka 39

ODPIS

Płońsk, dn. 2019-06-04

Starostwo Powiatowe w Płońsku
Wydział Geodezji, Katastru i
Gospodarki Nieruchomościami
ul. ks. J. Popiełuszki 14; 09-100 Płońsk.
Tel.: 662 23 15 w. 222, 663 24 13
zud@powiat-plonski.pl
L.Dz.: GG.6630.98.2019

STAROSTWO POWIATOWE
w Płońsku
09-100 Płońsk, ul. Płocka 39

PROTOKÓŁ nr: GG.6630.98.2019

z Narady Koordynacyjnej Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Lokalizacja obiektu: Witkowo dz. 7/1,36/1,111/4

Opis przedmiotu narady: sieć wodociągowa

Inwestor: Gmina Raciąż

ul. Kilińskiego 2

09-140 RACIĄŻ

Wnioskodawca: Gmina Raciąż

ul. Kilińskiego 2

09-140 RACIĄŻ

Projektant sieci uzbrojenia terenu: Dariusz Matuszewski.

Zlecenie z dnia: 2019-05-30r.

Data wpływu: 2019-05-30r.

Przewodniczący narady: Jacek Dadan - Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Geodeta Powiatowy

STAROSTA PŁOŃSKI

Działając na podstawie art. 7d pkt. 2 oraz art. 28b. ust. 3 i ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7, ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2101 tekst jednolity) w y z n a c z y ł termin przeprowadzenia narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w dniu 2019-06-04. Narada koordynacyjna odbyła się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. ks. J. Popiełuszki 14 w formie zebrania zainteresowanych podmiotów.

Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej:
(w załączniku do protokołu)

DODATKOWE UWAGI I ZALECENIA

1. Powiatową bazę GESUT aktualizuje się w drodze czynności materialno - technicznych na podstawie m. in. danych lub informacji zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, w przypadku gdy stanowiska uczestników tej narady są jednomyślne i pozytywne.
2. Obiektom powiatowej bazy GESUT, które zostały ujawnione na podstawie danych lub informacji zawartych w dokumentach, które były przedmiotem narady koordynacyjnej, jeżeli w okresie 2 lat od czasu ich ujawnienia nie została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub nie wpłynęło zgłoszenie budowy tych obiektów, - nadaje się atrybut określający datę, po której dane tych obiektów nie podlegają już żadnym zmianom (obiekty zakończyły swój cykl istnienia).
3. Inwestorzy są obowiązani do zapewnienia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektów budowlanych.
4. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzację powykonawczą.
5. Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowi dokumentacja projektowa.
6. Prace ziemne w miejscach zbliżeń z punktami osnowy geodezyjnej należy prowadzić ręcznie. W przypadku naruszenia znaków osnowy geodezyjnej w toku prac ziemnych, inwestor zobowiązany jest do naprawienia szkód poprzez zlecenie odtworzenia położenia znaku uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego, po uprzednim uzyskaniu informacji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. (Rozporządzeniem z dnia 15 kwietnia 1999r w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych tj. Dz. U. z 1999r., nr. 45 poz. 454).

Załączniki:

1. Projekt - 4 szt.+ 1 szt. a/a
2. Załącznik do protokołu nr GG. 6630.98.2019

Z up. STAROSTY

inż. Jacek Dadan
Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
GEODETA POWIATOWY

Z up. STAROSTY
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

data 04.06.2019

inż. Jacek Dadan

Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
GEODETA POWIATOWY

**Wykaz uczestników narady koordynacyjnej
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu**

STAROSTWO POWIATOWE
w Płońsku
09-100 Płońsk, ul. Płocka 39

Przedmiot narady: sieć wodociągowa
Lokalizacja: Witkowo dz. 7/1,36/1,111/4

Lp	Nazwa Instytucji	Osoba reprezentująca	Stanowisko i uwagi uczestników narady	Podpis
1	Starostwo Powiatowe w Płońsku Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	Przewodniczący Narady Koordynacyjnej Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu - Jacek Dadan		
2	Starostwo Powiatowe w Płońsku Wydział Architektoniczno - Budowlany	Agnieszka Kordalska		
3	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płońsku	Marek Gontarski	Przedstawiciel PINB w Płońsku zawiadomiony o terminie narady koordynacyjnej nie uczestniczył w niej.	
4	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	Marcin Piechocki, Radosław Wojkowski	Należy wykonać zarośniętą część drogi nie uwzględniając umieściła obrybek w formie dwugonowej	
5	Orange Polska S.A.	Dariusz Nawrocki	Uwagi Orange Polska S.A. zgodnie z uzgodnieniem drogą elektroniczną. (e-mail w załączeniu)	
6	Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie	Lech Białorudzki, Ewa Chomka	Przedstawiciel ZUW w Mławie zawiadomiony o terminie narady koordynacyjnej nie uczestniczył w niej.	
7	Zarząd Zlewni w Ciechanowie Nadzór Wodny w Płońsku	Jarosław Kiczka, Kamili Nowakowski, Anna Jastrzębska Wioletta Stelmaszek		Stelmaszek
8	Urząd Gminy w Raciążu	Adam Kowalski, Radosław Paczkowski		

Żaneta Zielińska - Starostwo Powiatowe w Płońsku

Od: * ZZSS_NK_Centrum - Hurt <ZZSS.Narady.Koordynacyjne.Centrum@orange.com>
Wysłano: 3 czerwca 2019 15:19
Do: Żaneta Zielińska - Starostwo Powiatowe w Płońsku
Temat: 6630.98.2019 Witkowo FW: narada koordynacyjna 04.06.2019r. wtorek
Załączniki: witkowo.pdf

Witam,
przesyłam opinie dla otrzymanego tematu z Narady Koordynacyjnej.

Sprawa: 6630.98.2019 Witkowo dz. 7/1, 36/1, 111/4, sieć wodociągowa

Uwaga

Opiniujemy projekt na następujących warunkach:

- w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004
- w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL, **zabezpieczyć sieć telefoniczną przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubościennymi dwudzielnymi**
- w przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości od istniejących urządzeń telekomunikacyjnych należy wystąpić o warunki techniczne do Orange Polska, Dział Zarządzania Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta, ul. 1-Maja 7, 09-400 Płock,
- w Orange Polska S.A. przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosek nadzor
- każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca).

pozdrawiam



ZNS.472.082.2019.19

Płońsk, dnia 14 czerwca 2019r.

STAROSTWO POWIATOWE
w Płońsku
09-100 Płońsk, ul. Płocka 39

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3 pkt. 2 a ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz.U. z 2019r., poz. 59), po zapoznaniu się z projektem budowlanym branży sanitarnej złożonym przez PHU MATPOL GROUP inż. Michał Matuszewski, ul. Młodzieżowa 29/68, 09-100 Płońsk przy piśmie z dnia 12.06.2019r., (data wpływu do PSSE w Płońsku L.dz. 1296/12.06.2019) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku

postanawia

uzgodnić projekt budowlany branży sanitarnej budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Witkowo, gmina Raciąż na działkach 7/1, 36/1, 111/4 pozytywnie z uwagami:

1. Wszystkie materiały użyte do budowy wodociągu posiadające bezpośredni kontakt z wodą powinny posiadać atest higieniczny,
2. Należy zachować minimalne odległości sieci wodociągowej od zbiorników na ścieki (3m), kanalizacji sanitarnej (2m) – zgodnie z ustaleniami PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Dopuszcza się mniejsze odległości niż określone w normie przy zastosowaniu rur ochronnych,
3. Na wejściu przyłączy wodociągowych do budynków zainstalować zawory antyskażeniowe.

UZASADNIENIE

Przedmiotem opracowania jest wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami w celu zaopatrzenia w wodę nieruchomości położonych w miejscowości Witkowo, gmina Raciąż zgodnie z przedstawionym projektem. Włączenie projektowanej sieci do istniejącego wodociągu.

Projekt został opracowany przez Biuro Projektowe PHU MATPOL GROUP inż. Michał Matuszewski, ul. Młodzieżowa 29/68, 09-100 Płońsk pod kierunkiem projektanta mgr inż. Dariusza Matuszewskiego (upr. Nr Cie-36/98).

Inwestorem jest Gmina Raciąż, ul. Kilińskiego 2, 09-140 Raciąż.

Zgodnie z warunkami technicznymi sieć wodociągowa została zaprojektowana poprzez włączenie do istniejącego wodociągu żeliwnego o średnicy Ø250mm na działce o nr ewid. 7/1 za pomocą opaski Sfero DN 250 do nawiercania rur żeliwnych z odejściem kołnierzowym DN 80mm na odnodze wraz z obudową, wydłużką i skrzynką uliczną.

Przejście nad drogą wykonane będzie metodą przycisku sterowanego w rurze osłonowej: PE100RC o średnicy 160mm i dł. 18mm.

Do wykonania sieci i przyłączy wody zastosowano rury PE100 SDR17 PN10 Ø90mm połączeniach zgrzewanych doczołowo z wykorzystaniem kształtek elektrooporowo.

Jako uzbrojenie całego odcinka projektuje się hydranty nadziemne standardowe DN80, zlokalizowane na końcówkach projektowanego odcinka sieci, ocinane za pomocą zasuwy kołnierzej DN80 z obudową i skrzynką uliczną. Hydranty należy posadzić na kolanie kołnierzowym ze stopką DN80.

Wykonany odcinek wodociągu powinien zostać poddany próbie szczelności i dezynfekcji a następnie poddany analizie mikrobiologicznej, tak aby jakość wody odpowiadała warunkom wody do picia na potrzeby gospodarcze.

Po spełnieniu wymogów określonych w niniejszej opinii Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza, że w opiniowanej dokumentacji projektowej zostaną uwzględnione wymagania higieniczno-zdrowotne obowiązujące dla tego rodzaju obiektów i postanowił jak w sentencji.

Niniejsza opinia ważna jest pod warunkiem dołączenia do niej kopii projektu, na którym znajduje się klauzula stwierdzająca zaopiniowanie projektu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku.

O terminie odbioru technicznego i przystąpieniu do użytkowania obiektu należy powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku.

Otrzymują:

1. PHU MATPOL GROUP
inż. Michał Matuszewski
ul. Młodzieżowa 29/68
09-100 Płońsk
2. a/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W PŁONSKU
lek. med. Krzysztof Bielski
spec. epidemiologii

mgr inż. Dariusz Matuszewski
09-100 Płońsk ul. Kalinowa 8
uprawnienia budowlane projektowe
Nr ewid. UAN 7342/Cie-36/98
Decyzja Nr 239/98 z dnia 21.12.1998r.

Płońsk, dnia 20.05.2019r.

STAROSTWO POWIATOWE
w Płońsku
09-100 Płońsk, ul. Płocka 39

O Ś W I A D C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z zm.)

O Ś W I A D C Z A M Y,

**że projekt budowlany rozbudowy sieci wodociągowej na działkach ewidencyjnych
7/1, 36/1, 111/4 położonych w miejscowości WITKOWO Obwód Witkowo, Jedn. ewid.
Raciąż**

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.

mgr inż. Dariusz Matuszewski

PROJEKTANT

Uprawnienia budowlane Nr ewid. UAN 7342/Cie-36/98
w specjalności projektowej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych,
wentylacyjnych i gazowych bez ograniczeń
Członek MOiR nr ewid. MAZ/IS/1446/01



WOJEWODA CIECHANOWSKI

Ciechanów, dnia 21 grudnia 1998 r.

Nr ewid. UAN 7342 / Cie - 36 / 98

STAROSTWO POWIATOWE
w Płońsku
09-100 Płońsk, ul. Płocka 39

DECYZJA Nr 239 / 98

o nadaniu uprawnień budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 i 3 litera a i b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz.414 z późniejszymi zmianami), § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr 8 poz. 38), po rozpatrzeniu wniosku **Pana Dariusza Matuszewskiego**, na podstawie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia i pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane złożonego przed powołaną przez mnie komisją

n a d a j ę

Panu Dariuszowi MATUSZEWSKIEMU
magistrowi inżynierowi inżynierii środowiska
ur. dnia 12 lipca 1956 r. w Płońsku

u p r a w n i e n i a b u d o w l a n e


- do projektowania
- do kierowania robotami budowlanymi

**w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:
wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych
bez ograniczeń.**

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.



WOJEWODA
Henryk Kowalczyk
Henryk Kowalczyk



P O L S K A

I Z B A

STAROSTWO POWIATOWE
w Płońsku
INŻYNIERÓW 09-100 Płońsk, ul. Płocka 39
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NQ6-9KM-WG1 *

Pan DARIUSZ MATUSZEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1446/01
adres zamieszkania ul. KALINOWA 8, 09-100 PŁOŃSK

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.