

Gmina Raciąż
ul. Kilińskiego 2
09-140 Raciąż

RRG.271.10.2014

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.08.2014r. pod numerem 284594 - 2014 na:

„Budowę oświetlenia ulicznego lampami solarnymi LED w miejscowości Cieciersk”.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.907 ze zm.) poniżej przedstawiam treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:

I. Pytanie Wykonawcy:

„Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie akumulatorów żelowych typu AGM w skrzyni hermetycznej z tworzywa posadowionych w gruncie.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie powyższej zmiany.

II. Pytanie Wykonawcy:

„Czy można zamiast klosza zastosować oprawę uliczną LED na wysięgniku np. L-05-1m o podobnych parametrach świecenia”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie powyższej zmiany.

Niniejsze pytanie i wyjaśnienie stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (ogłoszenie o zamówieniu z dnia) i będzie wiążące przy składaniu ofert. Udzielone wyjaśnienie nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, w związku z powyższym wszelkie **ustalenia dotyczące miejsca, terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

Przewodniczący Komisji Przetargowej

(-) Gabriela Kowalska

Otrzymują:

1. Wykonawcy, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego:
www.gmina.raciaz.iap.pl
2. a.a.