

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19 lutego 2015 r. nr 37706, pod nazwą:

„Przebudowa remizy OSP w miejscowości Jeżewo Wesel”

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907, ze zm.) poniżej przedstawiam treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

1. Pytanie Wykonawcy:

Zgodnie z ustawą Prawo Zamówień publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r. oraz wydanym przez Urząd Zamówień Publicznych „Komentarzem do ustawy Prawo Zamówień Publicznych” pod redakcją Tomasza Czajkowskiego (wyd. III z 2007r.) w odniesieniu do art. 96 zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ujawnienie wartości szacunkowej netto na w/w zadanie?

Ad. 1) Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie ze wzorem protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (druk ZP-PN), wprowadzonym Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający, według swojego wyboru, może ujawnić informację na temat wartości szacunkowej zamówienia już w momencie wszczęcia postępowania bądź dopiero po otwarciu ofert.

W przypadku przedmiotowego postępowania, zgodnie z powyższym, Zamawiający podjął decyzję o ujawnieniu informacji dotyczącej wartości szacunkowej zamówienia na obecnym etapie.

Wartość szacunkowa udzielanego w niniejszym postępowaniu zamówienia na: „Przebudowę remizy w miejscowości Jeżewo Wesel” (RRG.271.2.2015), ustalona zgodnie z art. 32 – 35 ustawy Prawo zamówień publicznych wynosi: 101 171,49 zł netto.

Ponadto Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie polegające na przebudowie remizy OSP w miejscowości Jeżewo Wesel jest przewidziane do dofinansowania w ramach działania ODNOWA I ROZWÓJ WSI z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – w ramach operacji pod nazwą „Przebudowa remiz OSP w miejscowościach: Unieck i Jeżewo Wesel”.

Wartości szacunkowe poszczególnych zadań wchodzących w skład operacji:

- „Przebudowa remizy OSP w miejscowości Unieck” - 317 535,16 zł
- „Przebudowa remizy OSP w miejscowości Jeżewo Wesel” - 101 171,49 zł

Jednocześnie zamawiający zwraca uwagę na fakt, iż zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający może podać dopiero bezpośrednio przed otwarciem ofert.

2. Pytanie Wykonawcy:

Czy wykonawca może załączyć do oferty kosztorys ofertowy zamiast tabeli elementów scalonych?

Ad. 2) Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga wypełnienia tabeli elementów scalonych.

Jednocześnie Zamawiający anuluje druk tabeli elementów scalonych stanowiący załącznik do przedmiaru robót i zastępuje go nowym drukiem.

Druk tabeli elementów scalonych - w załączeniu do niniejszych wyjaśnień.

3. Pytanie Wykonawcy:

Proszę o podanie grubości i parametrów technicznych płyt styropianowych, które mają być zastosowane do docieplenia ościeży.

Ad. 3) Odpowiedź Zamawiającego:

Grubość styropianu na ościeżach 3 cm. Parametry styropianu jak dla styropianu przeznaczonego dla ścian nadziemna.

4. Pytanie Wykonawcy:

Proszę o podanie pojemności i z jakiego materiału ma być wykonane szambo?

Ad. 4) Odpowiedź Zamawiającego:

Szambo żelbetowe o pojemności 10 m³. Dopuszcza się prefabrykat.

Niniejsze pytania i wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego zamówienia publicznego i będą wiążące przy składaniu ofert.

Udzielone wyjaśnienie nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, w związku z powyższym, wszelkie **ustalenia dotyczące miejsca, terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian**

Wójt Gminy Raciąż

/-/ Ryszard Giszczak

Otrzymują:

1. Wykonawcy, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego:
www.gmina.raciaz.iap.pl
2. a.a.