

Raciaż, 23 maja 2007r.

Wyjaśnienie Nr 1 do SIWZ.

Okna z profili z PCV – U białych pięciokomorowych o szerokości ramy 70mm. Współczynnik przenikania ciepła $U_R = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, Współczynnik dźwiękochłonności 32-45 dB. Okna powinny być wyposażone w okucia obwiedniowe (Roto, SIGIENIA lub WINKHAUS).

W każdym oknie jedno ze skrzydeł powinno być uchylne pozostałe rozwieralne. Okna powinny być wyposażone w klamkę do otwierania.

Połączenia zewnętrzne muszą być odporne na deszcz i zapewniać kontrolowane odprowadzenie wody. Musi istnieć krawędź ociekowa.