

**Gmina Raciąż  
Pl. Mickiewicza 17  
09-140 Raciąż**

Raciąż, 22 września 2010r.

RRG.341-14/2010

**WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Dotyczy zamówienia publicznego:

**INSTALACJE SANITARNE W BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA WRAZ Z  
PUNKTEM APTECZNYM WE WSI UNIECK GM. RACIĄŻ.**

**Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
290716 - 2010; data zamieszczenia: 14.09.2010**

Działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), w odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w w/w postępowaniu, udzielam następujących wyjaśnień:

**PYTANIA WYKONAWCY:**

1. *W ogłoszeniu o zamówieniu SEKCJA III. Informacja o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym III.1 Informacja na temat wadium:*
  1. *Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości wadium w wysokości 1.500,00 zł, natomiast w SIW w pkt. X Informacja dotycząca wadium:*
    1. *Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000, 00 zł.*

*Prosimy o ustalenie prawidłowej kwoty wadium.*
2. *Wykonanie instalacji wodociągowej, ciepłej wody i kanalizacji obejmuje punkt apteczny.*

*Proszę wskazać, jak oznaczone w dokumentacji są pomieszczenia powyższego punktu w celu sprawdzenia z przedmiarem, ponieważ projekt zawiera wykonanie w/w instalacji w całym budynku.*
3. *Cześć kanalizacji sanitarnej ma być układana pod posadzką. Proszę zatem dodać do przedmiaru rozbiórkę elementów betonowych posadzki oraz jej odtworzenia.*
4. *Brak w przedmiarze instalacji c. o. zaworu odpowietrzającego w ilości szt. 1*

*Proszę o dodanie pozycji do przedmiaru robót.*
5. *Brak w przedmiarze grzejnika C11- 600/400 w ilości szt. 1. Jest natomiast grzejnik typu C11 600/500 szt. 1. Proszę o korektę.*
6. *Brak w przedmiarze grzejnika C22-600/800 w ilości szt. 1. Są natomiast grzejniki typu C11-600/800 szt. 12, a w dokumentacji jest szt. 11. Proszę o korektę.*

**ODPOWIEDZI ZAMAWIAJACEGO:**

Ad. 1) Kwota wadium w przedmiotowym postępowaniu wynosi **1500 zł** (słownie: **jeden tysiąc pięćset złotych**).

Ad. 2) Wykonanie tylko w punkcie aptecznym.

**Uwaga:**

Na stronie internetowej zamawiającego [www.gmina.raciaz.iap.pl](http://www.gmina.raciaz.iap.pl) w zakładce przetargi znajduje się archiwalna dokumentacja przetargowa dot. zadania: **Remont ośrodka zdrowia wraz z przebudową dachu w Uniecku w gm. Raciąż - etap pierwszy** (z datą przetargu 01.07.2010r) - zawierająca w swej treści między innymi kompletny projekt budowlany obiektu ośrodka zdrowia. Prace objęte przetargiem z dnia 1 lipca są w trakcie realizacji z przewidywaną datą zakończenia – 31 października 2010r.

Roboty objęte niniejszym przetargiem pn. **INSTALACJE SANITARNE W BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA WRAZ Z PUNKTEM APTECZNYM WE WSI UNIECK GM. RACIĄŻ** – będą wykonywane na tym samym obiekcie.

Ad. 3) Będzie wymieniona posadzka i roboty rozbiórkowe zostały ujęte w robotach budowlanych (uwaga do pkt. 2).

Ad. 4) Proszę dodać w przedmiarze.

Ad. 5) Proszę przyjąć grzejnik C11 600/500.

Ad. 6) Proszę przyjąć grzejnik zgodnie z projektem grzejnik C22 600/800.

**Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**

**Wójt Gminy Raciąż  
(-) Ryszard Giszczak**

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
- poprzez zamieszczenie wyjaśnienia na stronie internetowej  
[www.gmina.raciaz.iap.pl](http://www.gmina.raciaz.iap.pl)

2. a/a