

RRG.271.1.2013

**ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.01.2013 r. pod numerem 31780-2013 na:

Uzupełnienie infrastruktury oczyszczania ścieków komunalnych, poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż - Etap II.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) poniżej przedstawiam treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. Pytanie Wykonawcy:

Czy Zamawiający dopuści urządzenia równoważne, pracujące w technologii osadu czynnego z zanurzonym złożem biologicznym, wykonane z polietylenu, które spełniają wszystkie wymogi normy PN-EN 12566-3+A1 potwierdzone badaniami wykonanymi przez notyfikowane laboratorium oraz posiadające oznakowanie CE?

Ad. 1. Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązania oczyszczania ścieków, w których występuje technologia tarczowego złoża biologicznego.

2. Pytanie Wykonawcy:

W STWIOR w pk. 4.4.1 Montaż urządzeń

Zamawiający określił sposób montażu zbiornika na płycie betonowej

-wykonać na dnie płytę betonową gr. 20 cm z betonu B20 zbrojoną dwukierunkowo prętami fi 12 co 20 cm, mocując linki stalowe kotwiące zbiornik do zbrojenia.

Czy ze względu na wysoki poziom wód gruntowych na terenie gm. Raciąż, który uniemożliwi wykonanie płyty betonowej i zakotwienia do niej zbiornika, dopuszcza zastosowanie gotowych płyt drogowych.

Ad.2. Odpowiedź Zamawiającego:

Oczyszczalnie mogą być montowane na płytach żelbetowych prefabrykowanych po uzyskaniu pisemnej zgody i potwierdzeniu prawidłowości takiego montażu przez producenta oczyszczalni.

Dodatkowe wyjaśnienie Zamawiającego:

Załącznik nr 9 do SIWZ pn.: *Zestawienie zaprojektowanych przydomowych oczyszczalni ścieków w gm. Raciąż - dane techniczne*, zamieszczony dotychczas na stronie internetowej, z przyczyn technicznych, nie otwierał się w całości.

Wobec powyższego, w/w załącznik zawierający w swej treści 25 kolumn – zostaje zamieszczony jako załącznik do niniejszego wyjaśnienia i jest obowiązujący przy składaniu ofert.

Niniejsze pytania i wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z 23.01.2013 r. i będą wiążące przy składaniu ofert.

Udzielone wyjaśnienia nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach. W związku z powyższym wszelkie ustalenia dotyczące miejsca, terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Otrzymują:

Wykonawcy, poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego: www.gmina.raciaz.iap.pl

Wójt Gminy Raciąż
(-) Ryszard Giszczak