

ODPIS

Płońsk, dn. 03.01.2017r

Starostwo Powiatowe w Płońsku
Wydział Geodezji, Katastru i
Gospodarki Nieruchomościami
ul. ZWM 10; 09-100 Płońsk.
Tel.: 662 23 15 w. 222, 663 24 13
zud@powiat-plonski.pl
L.Dz.: GG.6630.325.2016

PROTOKÓŁ nr: GG.6630.325.2016
z Narady Koordynacyjnej Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu

Obiekt: Unieck dz. nr 255, 334, 406 gm. Raciąż

Opis przedmiotu narady.: sieć kanalizacji deszczowej

Inwestor: Gmina Raciąż
ul. Kilińskiego 2
09-140 RACIĄŻ

Wnioskodawca: USŁUGI INWESTYCYJNE - DORADZTWO
Juliusz M. Pietrzak
ul. Gojawczyńskiej 4
06-400 CIECHANÓW

Autor opracowania: Juliusz M. Pietrzak.

Zlecenie z dnia: 18.12.2016r

Data wpływu: 21.12.2016r

Przewodniczący narady: Jacek Dadan - Naczelnik Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
Geodeta Powiatowy

STAROSTA PŁOŃSKI

Działając na podstawie art. 7d pkt.2 oraz art.28 b, ust. 3 i ust. 4, ust.5, ust.6 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2016r., poz.1629 tekst jednolity) w y z n a c z y ł termin przeprowadzenia narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w dniu 03.01.2017r. Narada koordynacyjna odbyła się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami przy ul. ZWM 10 w formie zebrania zainteresowanych podmiotów.

Stanowiska uczestników narady koordynacyjnej:
(w załączniku do protokołu)

DODATKOWE UWAGI I ZALECENIA

1. Uzgodnienie jest ważne, jeżeli nie nastąpiły zmiany w okolicznościach faktycznych i prawnych, jakie istniały w dniu narady koordynacyjnej, jej ustalenia są wiążące do chwili uzyskania pozwolenia na budowę lub zgody budowlanej na skutek zgłoszenia budowy tej sieci.
2. Inwestorzy są obowiązani do zapewnienia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w terenie obiektów budowlanych.
3. Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego inwentaryzację powykonawczą.
4. Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowi dokumentacja projektowa.
5. Prace ziemne w miejscach zbliżeń z punktami osnowy geodezyjnej należy prowadzić ręcznie. W przypadku naruszenia znaków osnowy geodezyjnej w toku prac ziemnych, inwestor zobowiązany jest do naprawienia szkód poprzez zlecenie odtworzenia położenia znaku uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego, po uprzednim uzyskaniu informacji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej o potrzebie odtworzenia znaku.

1. Projekt - 4 szt.+1 szt. a/a
2. Załącznik do protokołu nr GG. 6630.325.2016








ZA ZGODNOŚĆ Z UP. STAROSTY
data 03.01.2017
podpis inż. Jacek Dadan
Naczelnik Wydziału Geodezji Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
GEODETA POWIATOWY




Z up. STAROSTY
inż. Jacek Dadan (podpis)
Naczelnik Wydziału Geodezji Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
GEODETA POWIATOWY

Wykaz uczestników narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady: sieć kanalizacji deszczowej

Lokalizacja: Unieck dz. nr 255, 334, 406 gm. Raciąż

Lp	Nazwa Instytucji	Osoba reprezentująca	Stanowisko i uwagi uczestników narady	Podpis i data
1	Starostwo Powiatowe w Płońsku Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami	Przewodniczący Narady Koordynacyjnej Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu - Jacek Dadan	—	
2	Starostwo Powiatowe w Płońsku Wydział Architektoniczno - Budowlany	Zbigniew Sadowski	—	
3	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Płońsku	Marek Gontarski	<i>Przedstawiciel PINB poinformowany o terminie narady koordynacyjnej - nie uczestniczył w niej.</i>	
4	Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku	Marcin Piechocki, Barbara Pawłowska	<i>Przedstawiciel PZD poinformowany o terminie narady koordynacyjnej - nie uczestniczył w niej.</i>	
5	Orange Polska S.A.	Dariusz Nawrocki	<i>Uwagi Orange Polska S.A. zgodnie z pismem Dyktu Energetyki i Zarządzenie Drogami o Infrastrukturze Reelom (in extenso)</i>	
6	Energa - Operator SA Oddział w Płocku Rejon Dystrybucji Ciechanów	Paweł Domański, Waldemar Sikorski	<i>Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań wykonać ręcznie pod nadzorem pracowników ENERGA-OPERATOR SA. Na skrzyżowaniach z istniejącymi kablami elektroenergetycznymi zastosować osłony rurowe.</i>	<i>03-06-2017</i> 
7	Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie	Lech Białorudzki	<i>Przedstawiciel ZON poinformowany o terminie narady koordynacyjnej - nie uczestniczył w niej.</i>	
8	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w W-wie Oddział w Ciechanowie, Inspektorat w Płońsku	Jacek Kiczka, Wioletta Strzeleczak, Anna Niemier	—	<i>Melior Anna</i>

Lp	Nazwa Instytucji	Osoba reprezentująca	Stanowisko i uwagi uczestników narady	Podpis i data
9	Urząd Gminy w Raciążu	Monika Konczewska	Przedstawiciel Gminy Rezygnuje z udziału w naradzie koordynacyjnej	
10	Wnioskodawca	Inwestor, Projektant Sieci Uzbrojenia Terenu, Podmiot Zarządzający Siecią Uzbrojenia Terenu, Wójt (Burmistrz, Prezydent Miasta)	Wnioskodawca rezygnuje z udziału w naradzie koordynacyjnej	
11	KBTO - operator sieci szerokopasmowej "Internet dla Mazowsza"	Kamil Pielat, Wojciech Król	Przedstawiciel KBTO rezygnuje z udziału w naradzie koordynacyjnej	

Inwestor:

Gmina Raciąż

09-140 RACIĄŻ

Kilińskiego 2

Projektant :

USŁUGI INWESTYCYJNE -
DORADZTWO Juliusz M. Pietrzak

06-400 CIECHANÓW

Gojawczyńskiej 4

ZA ZGODNOŚCIĄ Z ORYGINAŁEM

data 03.01.2017r.

podpis

Z up. STAROSTY

inż. Jacek Dadan
Naczelnik Wydziału Geodezji i Katastru
Urzędu Miejskiego w Raciążu
Urząd Miejski w Raciążu



Orange Polska S.A.
Hurt
Dostarczanie i Serwis Usług
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 5-Radom
ul. 1-go Maja 7 /p. 20 - Bud. D, 09-402 Płock
tel.: 24 268 17 73
www.hurt-orange.pl

Starostwo Powiatowe w Płońsku
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami
ul. Płocka 39
09-100 Płońsk

Płock, 3-01-2017r

Numer pisma: 6630.325.2016

Temat: Unieck dz. nr 255, 334, 406 gm. Raciąż - sieć kanalizacji deszczowej

Witam

Przesyłam uwagi do tematu 6630.325.2016 rozpatrywanego na naradzie koordynacyjnej dn. 3-01-2017r:

W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącą siecią telefoniczną prace ziemne wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego, zabezpieczyć sieć telefoniczną przed uszkodzeniem rurami ochronnymi grubościennymi dwudzielnymi. Przed przystąpieniem do prac ziemnych wykonać wykopy kontrolne w celu lokalizacji sieci telefonicznej. Prace prowadzić pod nadzorem pracownika Orange Polska S.A.. O przystąpieniu do robót powiadomić z 7-dniowym wyprzedzeniem Orange Polska S.A. wniosek na stronie www.orange.pl/wniosekondzor

Dariusz Nawrocki

Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze Radom

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

data 03.01.2017

podpis Z up. STAROSTY

inż. Jacek Dadan
Naczelnik Wydziału Geodezji Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
GEODETA POWIATOWY