

RRG.271.5.2020.GB

Dot. zamówienia publicznego - ogłoszonego w BZP nr 540803-N-2020 z dnia 18.05.2020 r.

Wyjaśnienie nr 3 treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowej na terenie gminy Raciąż”

w ramach:

Operacja typu: Gospodarka wodno-ściekowa.

Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego PROW na lata 2014-2020.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.) Zamawiający – Gmina Raciąż, ul. ul. Kilińskiego 2, 09-140 Raciąż udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zapytanie Wykonawcy z dnia 26 maja 2010 r.

Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie Internetowej www.gminaraciaz.pl, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie 1.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w zakresie poprawy infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż – Etap IV. Zamawiający wymaga, aby oczyszczalnie spełniały wszystkie wymagania normy PN EN 12566-3:2005+A2 2013.

Dokumentem umożliwiającym sprawdzenie przez Zamawiającego, czy zaoferowane oczyszczalnie spełniają wszystkie wymagania normy PN EN 12566-3:2005+A2 2013, są pełne raporty z badań wystawione przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską zgodnie z wykazem dostępnym na stronie <http://ec.europa.eu/>.

Czy w związku z tym Zamawiający, będzie wymagał, by na etapie składania ofert, wykonawca złożył pełne raporty z badań zawierające:

- a. raport wodoszczelności dla całego typoszeregu oferowanych oczyszczalni, a nie poszczególnych zbiorników lub oczyszczalni z innego typoszeregu, wykonanego przez laboratorium notyfikowane zgodnie z załącznikiem „A” normy PN EN 12566-3:2005+A2:2013, a w szczególności tablicą „A.1” przedmiotowej normy w warunkach mokrych WET,*
- b. raport wytrzymałości konstrukcyjnej dla oferowanych oczyszczalni (największa oczyszczalnia z typoszeregu, a nie największy pojedynczy zbiornik), wykonany przez laboratorium notyfikowane zgodnie z załącznikiem „C6 normy PN EN 12566-3:2005+A2:2013 dla warunków suchych i mokrych PN EN 12566-3:2005+A2:2013 rozdział 6.2.1, 6.2.2 wyrażona jako maksymalna dopuszczalna wysokość zasypki (M) oraz możliwości instalacji urządzenia w mokrym lub suchym miejscu, wyrażona jako WET ze wskazaniem maksymalnej wysokości lustra wody mierzony od dna zbiornika,*
- c. raport efektywności oczyszczania dla parametrów: BZT, ChZT, zawiesina, zgodnie z załącznikiem „B” normy PN EN 12566-3:2005+A2:2013 i z procedurami zawartymi w punktach od B.1 do B.5,*
- d. raport trwałości materiału (badanie materiału) - badanie wykonane zgodnie z rozdziałem 6.5; normy PN EN 12566-3:2005+A2:2013 określające właściwość materiału, z którego wykonana jest oczyszczalnia;*
- e. oraz reakcji na ogień zgodnie z rozdziałem 6.6.3 lub 6.6.2 i wydzielenia substancji niebezpiecznych zgodnie z rozdziałem 6.8. normy*

Wymóg w zakresie złożenia łącznie z ofertą pełnych raportów, pozwoli Zamawiającemu ocenić zgodność oferowanych przydomowych oczyszczalni ścieków z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Pytanie 2.

Czy będzie wymagał, by do oferty została dołączona (DTR) Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, opracowana zgodnie z Dyrektywą 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17.05.2006 r. oraz normami zharmonizowanymi?

DTR opracowana zgodnie z cytowanymi przepisami i zawierająca między innymi:

- a. dokumentację konstrukcyjną w postaci opisów, rysunków ogólnych i szczegółowych przedstawiających układ komór oczyszczania oraz zachodzący proces oczyszczania,
- b. dokumentację instalacji w postaci opisów, rysunków przedstawiających sposób montażu urządzenia w różnych warunkach gruntowych i wodnych,
- c. dokumentację rozruchu i eksploatacji w postaci opisów zawierającą wytyczne rozruchu i eksploatacji
- d. warunki gwarancji, postępowania w przypadku awarii,
- e. informacje o spełnieniu wymagań norm i przepisów.

daje Zamawiającemu gwarancję, że oferowane urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z zasadniczymi wymogami UE w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty raportów badań potwierdzających zgodność oferowanych przydomowych oczyszczalni ścieków z normą PN EN 12566-3:2005+A2 2013 i Dokumentacją Techniczno-Ruchową.

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia badanie ofert w celu ustalenia czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu odbywa się na podstawie oświadczeń wstępnych składanych przez Wykonawców, o których mowa w art. 25a Prawa zamówień publicznych.

Następnie, potwierdzenie oświadczeń wstępnych złożonych w ofercie odbywa się na podstawie art. 26 ust. 2 Prawa zamówień publicznych poprzez badanie aktualnych na dzień ich złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 Pzp - składanych na wezwanie zamawiającego przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej/jako najkorzystniejsza.

Zamawiający działając na podstawie art. 24aa ust. 1 Prawa zamówień publicznych (w tzw. „procedurze odwróconej”) po dokonaniu oceny ofert a przed udzieleniem zamówienia wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia oraz spełniania przez oferowane przydomowe oczyszczalnie ścieków odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego – w tym poprzez złożenie zaświadczenia niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że oferowane produkty odpowiadają określonym normom i specyfikacjom technicznym – spełniają normę PN EN 12566-3+A2 2013 wraz z opisem i oświadczeniem Wykonawcy o zgodności oferowanej oczyszczalni z projektowaną (wg zał. nr 2.2 do SIWZ).

Wójt Gminy
/-/ mgr Zbigniew Sadowski

Otrzymują:

1. Wykonawcy – poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego www.gminaraciaz.pl
2. a. a.